



## Reconnaissance AEAJ N° 21044

**Titulaire**  
AGRO AG  
Korbackerweg 7  
5502 Hunzenschwil  
Schweiz

**Fabricant**  
Kaiser GmbH & Co. KG  
58579 Schalksmühle  
Germany

**Groupe** 291 - Parties de construction diverses

**Produit** SYSTÈME DE CLOISONNEMENT

**Description** Manchette de protection incendie pour câbles isolés et tuyaux d'installation, montage dans paroi légères non porteuses.  
Combinaisons de manchette, simple et triples, avec isolation thermique, câble/tuyaux d'installation Emax=15mm.

**Utilisation** Montage dans pl jusqu'à EI 90  
Utilisation voir pages suivantes

**Documentation** MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640' (16.02.2010); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 001 2024' (31.05.2024); Hersteller: Description du système 'SB\_AGRO\_21044\_V1.0\_240614' (14.06.2024)

**Conditions d'essai** EN 1363-1, EN 1366-3

**Appréciation** Classe de résistance au feu selon utilisation

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 05.09.2024

**Remplace l'attestation du** 02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



## **Domaine d'application directe**

Pas d'autre utilisation possible

## **Extension du domaine d'application**

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, SIPIZ AG, Olten, n° GU 200 001 2024 du 31.05.2024

- Montage dans parois légères non porteuses :  
Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 5.1.1  
Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 5.1.2  
Montage et construction de la paroi EI 90 selon chiffre 5.1.3